



# **MUNICÍPIO DE CONTENDA**

ESTADO DO PARANÁ

Contenda, 02 de julho de 2018.

## **REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2018**


Atendendo a solicitação contida no Edital do Pregão Eletrônico Nº 036/2018, a empresa: **ANDRIELA DE SOUSA FOLMER, CNPJ nº 12.843.500/0001-74**, a empresa apresentou no prazo concedido as amostras dos lotes 19 e 20, de acordo com o item 6 do anexo I do edital.

6.1.2. Para os LOTES 19 e 20 apresentar AMOSTRAS DO PRODUTO para analisar os seguintes itens: FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA.

A empresa apresentou a amostra referente aos lotes 19 e 20 e a mesma foi analisada e aprovada por atender o item 6 do edital, conforme segue:

|                | <b>SOLICITADO</b>                                                                                    | <b>APRESENTADO CONFORMA AMOSTRA</b>                                                                                                               | <b>APROVADO</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>LOTE 19</b> | FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA. | FATOR DE POTENCIA: 0,94, PERDA MAXIMA: 24w, TW: 105°, DELTA T: 65°, INMETRO, ESPESSURA: 2,5MM E COMPRIMENTO DOS CABOS: 1,20m E GARANTIA 60 meses. | <b>APROVADO</b> |

|                | <b>SOLICITADO</b>                                                                                    | <b>APRESENTADO CONFORMA AMOSTRA</b>                                                                                                               | <b>APROVADO</b> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>LOTE 20</b> | FATOR DE POTENCIA, PERDA MAXIMA, TW, DELTA T, INMETRO, ESPESSURA E COMPRIMENTO DOS CABOS E GARANTIA. | FATOR DE POTENCIA: 0,93, PERDA MAXIMA: 12w, TW: 105°, DELTA T: 65°, INMETRO, ESPESSURA: 2,5MM E COMPRIMENTO DOS CABOS: 1,20m E GARANTIA 60 meses. | <b>APROVADO</b> |



# ***MUNICÍPIO DE CONTENDA***

ESTADO DO PARANÁ

*Rafael Stanczyk*

**RAFAEL STANCZYK**

Iluminação Pública

*Nei Stabach*

**NEY STABACH**

Iluminação Pública